

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 1380/2015 - BF
Contract No.

21.09.2015
ROH/PIK

Auftraggeber: SIGA Cover AG
Customer Rüt mattstraße 7
CH-6017 Ruswil

Auftragsgegenstand: Prüfung eines Fensteranschlusses gemäß ÖNORM B 5320
Subject mit außenseitiger Spezialfolie Typ SIGA-Fentrim® 2, SOLIDO-
Polyurethanschaum Typ 2K Montageschaum zum Füllen der
Fuge und innenseitiger Spezialfolie Typ SIGA-Fentrim® 20

Ergebnis: Bezugnehmend auf den Prüfbericht Nr. 1380/2015 bestätigt die
Result HolzforSchung Austria, dass das Fensteranschlusssystem mit
außenseitiger Spezialfolie Typ SIGA-Fentrim® 2, SOLIDO-
Polyurethanschaum Typ 2K Montageschaum zum Füllen der Fu-
ge und innenseitiger Spezialfolie Typ SIGA-Fentrim® 20, die An-
forderungen für den Fensteranschluss eines Fensters gemäß
ÖNORM B 5320 erfüllt.

Geltungsdauer: --
Period of validity

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA



Hubert Romirer, Bakk. techn.
Bearbeiter



Dipl.-HTL-Ing. Peter Schober
Abteilungsleiter